

Serock, dnia 19 stycznia 2024 r.

OŚRiL.6220.14.2022.BD

DECYZJA Nr 3 / 2024
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) – dalej zwany „kpa”, a także art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) – dalej zwana ustawą „oś” w związku z § 3 ust. Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839 ze zm.) – „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:

- a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,
- b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
- c) przyłączy do budynków.

Po rozpatrzeniu wniosku Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21, 05-140 Serock reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Martę Romatowska-Kania, MW PROJEKT, Marta Romatowska-Kania, Stanisławów Drugi, ul. Łąkowa 16, 05-119 Legionowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Głównej w Stasim Lesie oraz ulicy Radziwiłłów w Ludwinowie Zegrzyńskim wraz z przepompownią ścieków w ramach zadania rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra, na działkach o nr ew. 80/3, 12/5, 12/14, 12/15, 14/4, 53/9, 52/24, 55/67, 55/68, 38/9, 38/19, 38/20, 38/23, 20, 19/6, 15/1, 10/9, 10/14, 10/19, 35/7, 35/8, 8/2, 8/5, 7/1, 7/2, 6/3, 6/4, 3/4, 3/5, 3/7, 3/8, 2/5, 2/6, 1/4, 26/2, 29/1, 31/37, 31/42, 31/40, 32/7, 34/1, 36/3, 36/5, w miejscowości Stasi Las, obr. 0022; na działkach o nr ew. 99/1, 99/9, 99/10, 100/4, 100/8, 103/5 w miejscowości Karolino, obr. 0014; na działkach o nr ew. 213/1, 214/12, 228, 229 w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie, obr. 0016, gm. Serock” po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,

- I. **stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia** pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Głównej w Stasim Lesie oraz ulicy Radziwiłłów w Ludwinowie Zegrzyńskim wraz z przepompownią ścieków w ramach zadania rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra, na działkach o nr ew. 80/3, 12/5, 12/14, 12/15, 14/4, 53/9, 52/24, 55/67, 55/68, 38/9, 38/19, 38/20, 38/23, 20, 19/6, 15/1, 10/9, 10/14, 10/19, 35/7, 35/8, 8/2, 8/5, 7/1, 7/2, 6/3, 6/4, 3/4, 3/5, 3/7, 3/8, 2/5, 2/6, 1/4, 26/2, 29/1, 31/37, 31/42, 31/40, 32/7, 34/1, 36/3, 36/5, w miejscowości Stasi Las, obr. 0022; na działkach o nr ew. 99/1, 99/9, 99/10, 100/4, 100/8, 103/5 w miejscowości Karolino, obr. 0014; na działkach o nr ew. 213/1, 214/12, 228, 229 w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie, obr. 0016, gm. Serock”
- II. **określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**
 1. stosować sprawne i serwisowane środki transportu;
 2. ograniczyć do niezbędnego minimum powierzchnie terenów przekształconych na każdym etapie prac;
 3. materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;

4. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
 5. powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych); ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty;
 6. wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać powierzchniowo do gruntu; odprowadzanie ww. wód odborników prowadzić w sposób nie powodujący zalewanie terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód;
 7. w przypadku stwierdzenia konieczności odwadniania dna wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, wody z odwodnienia odprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 8. prace ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
 9. teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
 10. powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
 11. kanalizację sanitarną wykonać jako szczelną;
 12. prace w obrębie koryt rzek i cieków oraz urządzeń wodnych (rowów melioracyjnych) prowadzić w sposób zapewniający swobodny przepływ wód w obrębie ww. koryt (np. poprzez przebudowę cieków pod osłoną gródź, wykonanie kanałów obiegowych, kanałów zastępczych, itd.) oraz ograniczający zaburzenia stosunków gruntowo-wodnych w rejonie koryt rzek i cieków, a także w sposób ograniczający zmętnienie wód w obrębie cieków, rzek i rowów melioracyjnych;
 13. bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności związanych z wycinką drzew, budową i przebudową przepustów należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej; analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;
 14. zaplecze budowy zorganizować na terenie przekształconym antropogenicznie (optymalnie na terenie utwardzonym), zabezpieczonym przed niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych; zakazuje się składowania urobku, kruszyw, materiałów budowlanych i odpadów pod koronami drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji;
 15. w trakcie robót budowlanych należy zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji oraz występujących w sąsiedztwie terenu inwestycji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą;
 16. bezpośrednio przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych;
 17. podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt;
 18. prace budowlane prowadzone w sąsiedztwie terenów podlegających ochronie akustycznej należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej;
 19. zaplecze budowy należy zlokalizować w jak największej odległości od zabudowy chronionej akustycznie oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
- III. charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.**

Uzasadnienie

W dniu 20 września 2022 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Serock wpłynął wniosek złożony przez Miasto i Gminę Serock ul. Rynek 21, 05-140 Serock reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Martę Romatowska-Kania, MW PROJEKT, Marta Romatowska-Kania, Stanisławów Drugi, ul. Łąkowa 16, 05-119 Legionowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Głównej w Stasim Lesie oraz ulicy Radziwiłłów w Ludwinowie Zegrzyńskim wraz z przepompownią ścieków w ramach zadania rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra, na działkach o nr ew. 80/3, 12/5, 12/14, 12/15, 14/4, 53/9, 52/24, 55/67, 55/68, 38/9, 38/19, 38/20, 38/23, 20, 19/6, 15/1, 10/9, 10/14, 10/19, 35/7, 35/8, 8/2, 8/5, 7/1, 7/2, 6/3, 6/4, 3/4, 3/5, 3/7, 3/8, 2/5, 2/6, 1/4, 26/2, 29/1, 31/37, 31/42, 31/40, 32/7, 34/1, 36/3, 36/5, w miejscowości Stasi Las, obr. 0022; na działkach o nr ew. 99/1, 99/9, 99/10, 100/4, 100/8, 103/5 w miejscowości Karolino, obr. 0014; na działkach o nr ew. 213/1, 214/12, 228, 229 w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie, obr. 0016, gm. Serock”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839 ze zm.) – „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:

- d) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,
- e) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
- f) przyłączy do budynków.”

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o oś organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, przyjętym Uchwałą nr 106/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.08.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8459 z dnia 22.10.2015r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja E, obejmującego obręb: Dębinki, Karolino, Ludwinowo Zegrzyńskie, Marynino, Stasi Las, powiat legionowski, woj. mazowieckie, zmienionym uchwałą nr 502/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25.06.2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 6848 z dn. 05.07.2018 r.):

- działki nr 2/5, 3/4, 3/5, 6/3, 7/2, 8/2, 10/9, 10/14, 12/14, 14/4, 15/1, 19/6 w obrębie Stasi Las, działki nr 99/1, 99/9, 100/4 w obrębie Karolino, gm. Serock położone są na terenie przeznaczony, pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zabudowy usług nieuciążliwych, oznaczonym na rysunku symbolem MN/U22;

- działki nr 35/8, 38/19 w obrębie Stasi Las, gm. Serock położone są na terenie przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zabudowy usług nieuciążliwych, oznaczonym na rysunku symbolem MN/U23.

- działka nr 20 w obrębie Stasi Las, gm. Serock położona jest częściowo na terenie przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zabudowy usług nieuciążliwych, oznaczonym na rysunku planu symbolem MN/U22, częściowo na terenie przeznaczonym pod tereny dróg publicznych klasy D, oznaczonym na rysunku planu symbolem KDD13.

- działka nr 29/1 w obrębie Stasi Las, gm. Serock położona jest częściowo na terenie przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zabudowy usług nieuciążliwych, oznaczonym na rysunku planu symbolem MN/U23, częściowo na terenie przeznaczonym pod tereny dróg publicznych klasy L, oznaczonym na rysunku planu symbolem KDL10, częściowo na terenie przeznaczonym pod tereny dróg publicznych klasy D, oznaczonym na rysunku planu symbolem KDD13.

- działki nr 31/37, 31/42, 38/9 w obrębie Stasi Las, gm. Serock położone są częściowo na terenie przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zabudowy usług nieuciążliwych, oznaczonym na rysunku planu symbolem MN/U23, częściowo na terenie przeznaczonym pod tereny dróg publicznych klasy L, oznaczonym na rysunku planu symbolem KDD13.

- działki nr 1/4, 2/6, 3/7, 3/8, 6/4, 7/1, 8/5, 10/19, 12/5, 12/15, 26/2, 31/40, 32/7, 34/1, 35/7, 36/3, 36/5, 38/20, 38/23, 52/24, 55/67, 80/3 w obrębie Stasi Las, działki nr 99/10, 100/8 i 103/5 w obrębie Karolino, gm. Serock położone są na terenie przeznaczonym pod tereny dróg publicznych klasy D, oznaczonym na rysunku planu symbolem KDD13.

- działki nr 53/9 i 55/68 w obrębie Stasi Las, gm. Serock położone są na terenie przeznaczonym pod tereny dróg publicznych klasy D, oznaczonym na rysunku planu symbolem KDD14.

- działki nr 213/1, 214/12 i 229 w obrębie Ludwinowo Zegrzyńskie, gm. Serock położone są na terenie przeznaczonym pod tereny dróg publicznych klasy D, oznaczonym na rysunku planu symbolem KDD11.

- działka nr 228 w obrębie Ludwinowo Zegrzyńskie, gm. Serock położona jest częściowo na terenie przeznaczonym pod tereny dróg publicznych klasy L, oznaczony na rysunku planu symbolem KDL4 oraz częściowo na terenie przeznaczonym pod tereny dróg publicznych klasy D, oznaczonym na rysunku planu KDD12.

W dniu 31 października 2022 roku Burmistrz Miasta i Gminy Serock zawiadomił strony o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zwróceniu się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Dębem.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o oś w celu zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej organ zawiadamiał strony stosując przepis art. 49 k.p.a.

W dniu 17 listopada 2022 roku wpłynęło pismo od Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem znak sprawy WA.ZZŚ.2.435.1.286.2022.MR z prośbą o uzupełnienie karty informacyjnej ww przedsięwzięcia, na podstawie którego Burmistrz Miasta i Gminy Serock wezwał w dniu 24 listopada 2022 roku Inwestora do uzupełnienia kart informacyjnej przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem z dnia 24 listopada 2022 r. organ zawiadomił strony postępowania o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia braków w Karcie Informacyjnej na podstawie wezwania Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pismem z dnia 16 listopada 2022 roku znak sprawy: ZNS.7040.3108.68.2022 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a także wskazał zastrzeżenia w trakcie realizacji ww przedsięwzięcia, zawarte w sentencji niniejszej decyzji.

Inwestor pismem złożonym w dniu 14 grudnia 2022 r. do tut. organu uzupełnił kartę informacyjną. Wymagane uzupełnienie zostało przesłane w dniu 20 grudnia 2022 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Dębem.

Obwieszczeniem z dnia 20 grudnia 2022 r. organ zawiadomił strony postępowania o uzupełnieniu przez Inwestora braków w Karcie Informacyjnej, oraz ich przekazaniu do organów opiniujących.

W dniu 9 stycznia 2023 roku do urzędu wpłynęło pismo od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie podtrzymujące w mocy stanowisko w sprawie braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko ww przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie w dniu 9 stycznia 2023 r. poinformowały tut. organ o wydaniu opinii dot. ww przedsięwzięcia, w której wskazano brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a także przedstawiono wymagania i warunki, które zostały zawarte w niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 10 stycznia 2023 roku znak: WOOS-1.4220.1790.2022.ACH wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ale istnieje konieczność określenia warunków i wymagań, które zostały zawarte w całości w sentencji niniejszej decyzji.

Obwieszczeniem z dnia 16 stycznia 2023 r. organ zawiadomił strony postępowania o uzyskaniu stanowisk organów współdziałających o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie ww przedsięwzięcia. Mając na uwadze powyższe, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji zostało zakończone, o czym zawiadomiono strony postępowania w wymienionym obwieszczeniu. Strony zostały także poinformowane o przysługującym im prawie składania uwag, wniosków i zastrzeżeń w terminie 14 dni od daty ww. zawiadomienia. W określonym ww. terminie nie wpłynęły do tut. urzędu żadne uwagi, wnioski ani zastrzeżenia.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanego przedsięwzięcia oraz odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, organ nie określił wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych. Charakter przedsięwzięcia nie wymaga konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją na terenie przedsięwzięcia i w jego otoczeniu nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Materiał dowodowy w niniejszej sprawie jest kompletny, prawidłowy, merytorycznie uzasadniony i logiczny, zawiera wszystkie elementy i dane, których zgromadzenie było warunkiem na dokonanie właściwych ocen w zakresie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Należy uznać, że okoliczności wynikające z przygotowanych opracowań zostały w toku postępowania dostatecznie udowodnione. Wątpliwości w szczególności nie budzi rzetelność opracowanych na zlecenie wnioskodawcy dokumentów, ich bezstronny charakter oraz spełnienie wymogów formalnych i prawnych.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Serock w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej odpowiedniej klauzuli.
4. Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy o oświadczeniu o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 - 13 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Powyższy termin może ulec wydłużeniu o cztery lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3. ustawy z dnia 14 września 2022 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.)



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Miasto i Gmina Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock reprezentowana przez Panią Martę Romatowską-Kania, MW PROJEKT, Marta Romatowska-Kania, Stanisławów Drugi, ul. Łąkowa 16, 05-119 Legionowo.
2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa.
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. H. Sienkiewicz 3, 00-015 Warszawa.
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Dębem, 05-140 Serock.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.

Otrzymują do wiadomości (po uzyskaniu przez decyzję przymiotu ostateczności):

1. Marszałek Województwa Mazowieckiego.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
3. Starosta Legionowski.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Głównej w Stasim Lesie oraz ulicy Radziwiłłów w Ludwinowie Zegrzyńskim wraz z przepompownią ścieków w ramach zadania rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra, na działkach o nr ew. 80/3, 12/5, 12/14, 12/15, 14/4, 53/9, 52/24, 55/67, 55/68, 38/9, 38/19, 38/20, 38/23, 20, 19/6, 15/1, 10/9, 10/14, 10/19, 35/7, 35/8, 8/2, 8/5, 7/1, 7/2, 6/3, 6/4, 3/4, 3/5, 3/7, 3/8, 2/5, 2/6, 1/4, 26/2, 29/1, 31/37, 31/42, 31/40, 32/7, 34/1, 36/3, 36/5, w miejscowości Stasi Las, obr. 0022; na działkach o nr ew. 99/1, 99/9, 99/10, 100/4, 100/8, 103/5 w miejscowości Karolino, obr. 0014; na działkach o nr ew. 213/1, 214/12, 228, 229 w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie, obr. 0016, gm. Serock”

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839 ze zm.) – „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:

- a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,
- b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
- c) przyłączy do budynków.

Realizacja ww. przedsięwzięcia będzie obejmowała:

- kanalizację sanitarną Ø160 – Ø300 PVC/PP wraz z przyłączeniami Ø160 PVC/PP;
- prefabrykowaną przepompownię ścieków sanitarnych;
- rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej Ø110 PE.

Ścieki sanitarne poprzez projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią będą odprowadzane do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej w pasie drogi ul. Głównej, a następnie do układu kanalizacji Obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego.

Szacuje się następujące długości sieci:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna – łączna długość kanałów Ø160 – Ø300 PVC/PP ok. 2700 mb;
- kanalizacja sanitarna ciśnieniowa tłoczna – łączna długość rurociągów DN110 PE ok. 2800 mb;
- przyłącza kanalizacji sanitarnej – łączna długość przyłączy DN160 PVC/PP ok. 1000 mb.

Kanaly sanitarne planuje się zlokalizować na wskazanych działkach:

- Obręb 0022 Stasi Las: ul. Główna, ul. Jutrzenki, ul. Księżycowa, działki nr 80/3, 12/5, 12/14, 12/15, 14/4, 53/9, 52/24, 55/67, 55/68, 38/9, 38/19, 38/20, 38/23, 20, 19/6, 15/1, 10/9, 10/14, 10/19, 35/7, 35/8, 8/2, 8/5, 7/1, 7/2, 6/3, 6/4, 3/4, 3/5, 3/7, 3/8, 2/5, 2/6, 1/4, 26/2, 29/1, 31/37, 31/42, 31/40, 32/7, 34/1, 36/3, 36/5;
- Obręb 0014 Karolino: ul. Zorzy, działki 99/1, 99/9, 99/10, 100/4, 100/8, 103/5;
- Obręb 0016 Ludwinowo Zegrzyńskie: ul. Prosta, ul. Radziwiłłów, działki nr 213/1, 214/12, 228, 229.

Planowana inwestycja wykonana zostanie w oparciu o następujące technologie i rozwiązania:

- kanały grawitacyjne kanalizacji sanitarnej z rur PCV lub PP DN160, DN200, DN250, DN300 łączone na uszczelki zintegrowane odporne na agresywne działania ścieków;
- rurociągi ciśnieniowe kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø110 mm łączone poprzez zgrzewanie doczołowe lub kształtki elektrooporowe;
- szczelne studnie rewizyjne z elementów prefabrykowanych betonowych;
- szczelne przepompownie z elementów prefabrykowanych betonowych przystosowane do zamontowania pomp zatapialnych.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borowski