

OŚRiL.6220.12.2022.BD

DECYZJA Nr 2 / 2024
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) – dalej zwany „kpa”, a także art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) – dalej zwana ustawą „ooś” w związku z § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock reprezentowanej przez Pana Jacka Obidzińskiego, Ludwinowo Zegrzyńskie 57, 05-140 Serock, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym w Serocku przy ul. Wyzwolenia, Radziwiłła, Nefrytowej, Rubinowej, Reymonta, Asnyka, Niemena i Norwida”, zlokalizowanego na działkach o nr ew. 34/4, 33/14, 33/13, 33/21, 33/6, 33/24, 33/17, 35, 33/26, 32/3, 31/2, 31/21, 31/1, 31/10, 30/17, 30/18, 27/4, 23/6, 22/5, 22/14, 21/4, 21/11, 20/10, 20/9, 19/13, 19/25, 19/15, 81, 86/3 obręb 18 Serock, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,

- I. **stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowie i sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym w Serocku przy ul. Wyzwolenia, Radziwiłła, Nefrytowej, Rubinowej, Reymonta, Asnyka, Niemena i Norwida”, zlokalizowanego na działkach o nr ew. 34/4, 33/14, 33/13, 33/21, 33/6, 33/24, 33/17, 35, 33/26, 32/3, 31/2, 31/21, 31/1, 31/10, 30/17, 30/18, 27/4, 23/6, 22/5, 22/14, 21/4, 21/11, 20/10, 20/9, 19/13, 19/25, 19/15, 81, 86/3 obręb 18 Serock.**
- II. **określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**
 1. bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej; analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;
 2. wycinkę drzew wykonać poza sezonem lęgowym ptaków, w okresie od początku września do końca lutego lub w okresie lęgowym ptaków pod nadzorem ornitologicznym;
 3. w trakcie robót budowlanych należy zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą;
 4. zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca składowania odpadów / materiałów) zorganizować na terenie przekształconym antropogenicznie (optymalne na terenie utwardzonym), zabezpieczonym przed niekontrolowanym wyciekami substancji ropopochodnych; zakazuje się składowania materiałów budowlanych pod koronami drzew przeznaczonych do adaptacji;
 5. podczas prowadzenia prac, w przypadku konieczności wykonywania wykopów, należy je zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt;
 6. w trakcie prowadzenia prac budowlanych, gdy istnieje taka konieczność należy umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych;
 7. wszelkie prace wykonywane w 15 m strefie ochronnej pomników przyrody należy prowadzić pod nadzorem dendrologicznym;
 8. prace w bezpośrednim zbliżeniu do drzew stanowiących pomniki przyrody wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością, w przypadku natrafienia na system korzeniowy należy go w odpowiedni sposób zabezpieczyć.
 9. stosować sprawne i serwisowane środki transportu

10. ograniczy do niezbędnego minimum powierzchnie terenów przekształconych na każdym etapie prac;
 11. materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
 12. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
 13. powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych); ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do nich przepełnienia) przez uprawnione przedmioty;
 14. wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać powierzchniowo do gruntu; odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód;
 15. w przypadku stwierdzenia konieczności odwadniania dna wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych, wody z odwodnienia odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 16. prace ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
 17. teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
 18. powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
 19. kanalizację sanitarną wykonać jako szczelną;
 20. prace w obrębie koryt i cieków oraz urządzeń wodnych (rowów melioracyjnych) prowadzić w sposób zapewniający swobodny przepływ wód w obrębie ww. koryt (np. poprzez przebudowę cieków pod osłoną gródź, wykonanie kanałów obiegowych, kanałów zastępczych, itd.) oraz ograniczający zaburzenia stosunków gruntowo – wodnych w rejonie koryt rzek i cieków, a także w sposób ograniczający zmętnienie wód w obrębie cieków, rzek, rowów melioracyjnych;
 21. prace budowlane prowadzone w sąsiedztwie terenów podlegających ochronie akustycznej należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej;
 22. zaplecze budowy należy zlokalizować w jak największej odległości od zabudowy chronionej akustycznie oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
- III. **charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.**

Uzasadnienie

W dniu 5 września 2022 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Serock wpłynął, skorygowany pismem z dnia 4 października 2022 r. oraz pismem z dnia 12 października 2022 r. wniosek złożony przez Miasto i Gminę Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, reprezentowaną przez Pana Jacka Obidzińskiego, Ludwinowo Zegrzyńskie 57, 05-140 Serock w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym w Serocku przy ul. Wyzwolenia, Radziwiłła, Nefrytowej, Rubinowej, Reymonta, Asnyka, Niemena i Norwida”, zlokalizowanego na działkach o nr ew. 34/4, 33/14, 33/13, 33/21, 33/6, 33/24, 33/17, 35, 33/26, 32/3, 31/2, 31/21, 31/1, 31/10, 30/17, 30/18, 27/4, 23/6, 22/5, 22/14, 21/4, 21/11, 20/10, 20/9, 19/13, 19/25, 19/15, 81, 86/3 obręb 18 Serock.

Planowana inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839 ze zm.) zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839 ze zm.) – „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:

- a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,
- b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
- c) przyłączy do budynków.”

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oś organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar D (obręb 16, 17, 18 i 19) przyjętym Uchwałą nr 410/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.01.2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3027 z dnia 27.03.2014 r.) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, pow. Legionowo, woj. mazowieckie, zmienionym uchwałą nr 546/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4355 z dnia 11.04.2022 r.):

- działka nr 19/15 obr. 18 w Serocku położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i/lub zabudowę usług nieuciążliwych, oznaczonym na rysunku planu symbolem MN/U12,
- działki nr 20/9, 20/10, 21/4, 21/11, 22/5, 22/14, 23/6, 27/4, 30/17, 31/1, 31/2, 31/10, 31/21, 32/3 obr. 18 w Serocku położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i/lub zabudowę usług nieuciążliwych, oznaczonym na rysunku planu symbolem MN/U14,
- działka nr 86/3 obr. 18 w Serocku położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i/lub zabudowę usług nieuciążliwych, oznaczonym na rysunku planu symbolem MN/U15,
- działki nr 19/13, 19/25 obr. 18 w Serocku położone są na terenie przeznaczonym pod tereny dróg publicznych klasy D, oznaczonym na rysunku planu symbolem KDD14,
- działka nr 81 obr. 18 w Serocku położona jest na terenie przeznaczonym pod tereny dróg publicznych klasy D, oznaczonym na rysunku planu symbolem KDD15,
- działka nr 30/18 obr. 18 w Serocku położona jest częściowo na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i/lub zabudowę usług nieuciążliwych, oznaczonym na rysunku planu symbolem MN/U10, częściowo na terenie przeznaczonym pod tereny zabudowy usługowej, oznaczonym na rysunku planu symbolem U5,
- działki nr 33/6, 33/13, 33/21 obr. 18 w Serocku położone są na terenie przeznaczonym pod tereny dróg publicznych klasy D, oznaczonym na rysunku planu symbolem KDD16,
- działka nr 33/17 obr. 18 w Serocku położona jest częściowo na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i/lub zabudowę usług nieuciążliwych, oznaczonym na rysunku planu symbolem MN/U16, częściowo na terenie przeznaczonym pod tereny dróg publicznych klasy D, oznaczonym na rysunku planu symbolem KDD16 i KDD17,
- działki nr 33/14, 33/24, 33/26 obr. 18 w Serocku położone są częściowo na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i/lub zabudowę usług nieuciążliwych, oznaczonym na rysunku planu symbolem MN/U14, częściowo na terenie przeznaczonym pod tereny dróg publicznych klasy D, oznaczonym na rysunku planu symbolem KDD16,
- działka nr 34/4 obr. 18 w Serocku położona jest na terenie przeznaczonym pod tereny dróg publicznych klasy D, oznaczonym na rysunku planu symbolem KDD17,
- działka nr 35 obr. 18 w Serocku położona jest na terenie przeznaczonym pod tereny dróg publicznych klasy D, oznaczonym na rysunku planu symbolem KDD5.

Ww. działki położone są w granicach:

- Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
- częściowo strefy technicznej napowietrznej linii energetycznej SN15 kV (dotyczy dz. nr 19/13, 19/15, 19/25, 30/17, 30/18, 31/10, 33/6, 33/13, 33/14, 33/17),
- częściowo obszaru pośrednio oddziaływania cementarza (dotyczy dz. nr 35),
- częściowo obszaru wymagającego przekształceń (dotyczy dz. nr 35),
- otuliny rezerwatu przyrody „Jadwisin” (dotyczy dz. nr 27/4, 30/17, 30/18, 31/1, 31/2, 31/10, 31/21, 32/3, 33/6, 33/13, 33/14, 33/17, 33/21, 33/24, 33/26, 34/4).

W dniu 26 października 2022 roku Burmistrz Miasta i Gminy Serock zawiadomił strony o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zwróceniu się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oś w celu zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej organ zawiadamiał strony stosując przepis art. 49 k.p.a.

W dniu 14 listopada 2022 roku wpłynęła opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie znak: ZNS.7040.3040.66.2022, stwierdzająca możliwość odstępiania od konieczności

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, wskazując jednocześnie zastrzeżenia, które zostały przeniesione do sentencji niniejszej decyzji.

W dniu 17 listopada otrzymano wezwanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem znak pisma: WA.ZZŚ.2.435.1.282.2022.MR do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Organ, pismem z dnia 22 listopada 2022 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia KIP planowanego przedsięwzięcia, zawiadamiając tym samym pozostałe strony postępowania obwieszczeniem o podjętych czynnościach. Uzupełnienie wpłynęło w dniu 23 listopada 2022 r., które następnie przy piśmie z dnia 2 grudnia 2022 roku organ przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem oraz Państwowego Powiatowego Inspektora w Legionowie, który w odpowiedzi poinformował, że podtrzymuje stanowisko wyrażone wcześniej.

W dniu 19 grudnia 2022 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wezwał Burmistrza Miasta i Gminy Serock o uzupełnienie KIP przedmiotowego przedsięwzięcia o dane autora karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o zapis uzupełnienia w formie elektronicznej. Organ, pismem z dnia 27 grudnia 2022 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia KIP planowanego przedsięwzięcia. Uzupełnienie wpłynęło w dniu 5 stycznia 2023 r., które następnie przy piśmie z dnia 10 stycznia 2023 roku organ przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

W dniu 20 grudnia 2022 roku wpłynęło pismo od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem znak sprawy WA.ZZŚ.2.435.1.282.2022.MR(2), w którym poinformowano, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a także wskazano warunki i wymagania na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożył obowiązki działań na podstawie art. 82 ust. 1. pkt 2 lit. b, które zostały przeniesione do sentencji niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 21 lutego 2023 r. wezwał organ do uzupełnienia dokumentacji o informacje dotyczące prac budowlanych w obrębie strefy korzeniowej istniejących pomników przyrody, a także załączeniu dokumentacji graficznej określającej odległości pnia oraz korony drzewa stanowiącego pomnik przyrody od planowanego przebiegu kanalizacji. Obwieszczeniem z dnia 28 lutego 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock poinformował o wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 19 grudnia 2022 r., o opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem, o podtrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie i o wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21 lutego 2023 r.

W ślad za wezwaniem Burmistrza Miasta i Gminy wpłynęło uzupełnienie Inwestora w dniu 28 lutego 2023 r., które pismem z dnia 2 marca 2023 r. zostało przesłane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Dnia 23 maja 2023 roku do tut. urzędu wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdzające, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, a także istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, które zostały przeniesione do sentencji niniejszej decyzji.

Mając na uwadze powyższe, postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji zostało zakończone, o czym zawiadomiono strony postępowania obwieszczeniem z dnia 19 czerwca 2023 roku. Zawiadomiono także o możliwości składania uwag, wniosków i zastrzeżeń w terminie 7 dni od daty ww. zawiadomienia. W określonym ww. terminie nie wpłynęły do tut. urzędu żadne uwagi, wnioski ani zastrzeżenia.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanego przedsięwzięcia oraz odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, organ nie określił wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych. Charakter przedsięwzięcia nie wymaga konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją na terenie przedsięwzięcia i w jego otoczeniu nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Materiał dowodowy w niniejszej sprawie jest kompletny, prawidłowy, merytorycznie uzasadniony i logiczny, zawiera wszystkie elementy i dane, których zgromadzenie było warunkiem na dokonanie właściwych ocen w zakresie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Należy uznać, że okoliczności wynikające z przygotowanych opracowań zostały w toku postępowania dostatecznie udowodnione.

Wątpliwości w szczególności nie budzi rzetelność opracowanych na zlecenie wnioskodawcy dokumentów, ich bezstronny charakter oraz spełnienie wymogów formalnych i prawnych.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Serock w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej odpowiedniej klauzuli.
4. Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy oś decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 - 13 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Powyższy termin może ulec wydłużeniu o cztery lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3. ustawy z dnia 14 września 2022 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.)



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Miasto i Gmina Serock ul. Rynek 21, 05-140 Serock, reprezentowana przez Pana Jacka Obidzińskiego, Ludwinowo Zegrzyńskie 57, 05-140 Serock,
2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa.
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. H. Sienkiewicz 3, 00-015 Warszawa
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Dębem, 05-140 Serock
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

Otrzymują do wiadomości (po uzyskaniu przez decyzję przymiotu ostateczności):

1. Marszałek Województwa Mazowieckiego
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
3. Starosta Legionowski

**Załącznik do Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Serock
Nr 2 / 2024 z dnia 19 stycznia 2024 r.****CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Przedsięwzięcie pn.: „Budowie i sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym w Serocku przy ul. Wyzwolenia, Radziwiłła, Nefrytowej, Rubinowej, Reymonta, Asnyka, Niemena i Norwida”, zlokalizowanego na działkach o nr ew. 34/4, 33/14, 33/13, 33/21, 33/6, 33/24, 33/17, 35, 33/26, 32/3, 31/2, 31/21, 31/1, 31/10, 30/17, 30/18, 27/4, 23/6, 22/5, 22/14, 21/4, 21/11, 20/10, 20/9, 19/13, 19/25, 19/15, 81, 86/3 obręb 18 Serock, powiat legionowski, województwo mazowieckie.

Planowana inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839 ze zm.) zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839 ze zm.) – „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:

- a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,
- b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
- c) przyłączy do budynków.”

Celem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym na terenie ulic Wyzwolenia, Radziwiłła, Nefrytowej, Rubinowej, Reymonta, Asnyka, Niemena i Norwida oraz w przyległych drogach wewnętrznych. Planowana instalacja ma za zadanie odprowadzenie ścieków bytowo – gospodarczych z terenów przyległych do ulic Wyzwolenia i Radziwiłła w m. Serock. Odbiornik ścieków z projektowanej kanalizacji stanowić będzie kanał sanitarny Ø800 w ul. Warszawskiej. W ramach opracowania Inwestor planuje wykonać:

- L = ca. 2800 m sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC i PP o średnicy Dz 200 i Dz 250 wraz z uzbrojeniem

w postaci studni rewizyjnych,

- L = ca. 600 m odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych rur PVC o średnicy Dz 160 (odrzuć do posesji)

- L = ca. 2 x 600 m przewodów tłocznych z rur PE o średnicy 2x Dz 125 wraz z uzbrojeniem w postaci studni rewizyjnych,

- L = ca. 250 m przewodów kanalizacji ciśnieniowej z rur PE o średnicy Dz 110, Dz 90 i Dz 63 wraz z uzbrojeniem w postaci studni rewizyjnych na kanalizacji ciśnieniowej w ul. Norwida,

- 1 szt. przepompowni ścieków składająca się z komory przepompowni, komory zasuw i komory odcinającej, pompowania zlokalizowana będzie na dz. ew. nr 86/3, obr 18 Serock należącej do Inwestora.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia konieczna będzie przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz sieci elektroenergetycznej w drogach wewnętrznych: dz. ew. nr 31/2, 31/21, 30/17, 21/4, 21/11 obr 18 Serock.

Budowana sieć kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym na obszarze miejscowości Serock będzie zajmowała powierzchnię ca. 1150 m². Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w pasie utwardzonych dróg publicznych oraz prywatnych. Działka wskazana pod budowę przepompowni ścieków pokryta jest drzewostanem. Na cele realizacji inwestycji planowane jest usunięcie czterech drzew, na których usunięcie Inwestor pozyska stosowne zezwolenie.

Na etapie budowy planowanego przedsięwzięcia będą prowadzone następujące prace:

-prace budowlane będą prowadzone zarówno z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego jak i materiałów budowlanych spełniających wymagane normy. W planowanym przedsięwzięciu planuje się metody wykopu otwartego, przecisku oraz przewiertu sterowanego. Przy budowie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym wykopy otwarte o wymiarach 5 m głębokości i szerokości 1,5 m zabezpieczone będą wypraskami stalowymi. Do budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej zastosowane zostaną: wykop otwarty o głębokości do 2m i szerokości 0,9 m i metodą bezwykopową. Uzbrojenie projektowanych kanałów stanowić będą betonowe studnie. Zbiornik przepompowni i komory zasuw wykonane będą z żelbetu.

Do budowy planowanego przedsięwzięcia wykorzystane zostaną następujące materiały w ilościach:

- rury PVC i PP Dz 200 i Dz 250 L = ca. 2800 m;

- rury PVC Dz 160 L = ca. 600 m;

- rury PE Dz 125 L = ca. 1200 m;
- rury PE Dz 110 L = ca. 300 m;
- rury PE Dz 90 o Dz 63 L = ca. 100 m;
- studnie z kręgów betonowych DN1200 – ca. 70 szt.;
- studnie z kręgów betonowych DN1500 – ca. 10 szt.;
- zbiornik żelbetowy przepompowni DN2000 – 1 szt.;
- zbiornik żelbetowy komory zasuw 5,0 x 3,0 m – 1 szt.

Na etapie eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej będzie wykorzystywana energia elektryczna do prawidłowej pracy przepompowni. Przepompownia ścieków będzie wyposażona w dwie pompy o mocy ok 3,5 kW każda. Przewidywalne zużycie energii elektrycznej wynosić będzie ok. 10 000 kWh.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski